

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL

RESOLUCIÓN

AAM/1216/2012, de 11 de junio, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

El Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, establece medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Mediante la Resolución MAH/3627/2010, de 25 de octubre, se delimitaron las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves amenazadas en Cataluña, y se dio publicidad de las zonas de protección para la avifauna con la finalidad de reducir el riesgo de electrocución y colisión con las líneas eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con el artículo 5.2 del Real decreto mencionado, el órgano competente de cada comunidad autónoma determinará las líneas eléctricas ubicadas en zonas de protección que no se ajusten a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6, 7 y en el anexo de la misma disposición legal.

La disposición transitoria única del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, prevé que la ejecución del proyecto dependerá de la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de inversiones de la disposición adicional única. Con el fin de minimizar el impacto de las electrocuciones a la avifauna y de priorizar en el tiempo las actuaciones de adaptación de las líneas más peligrosas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se establecen tres fases de ejecución de los proyectos, en función de la sensibilidad de la zona que atraviesan las líneas para las especies amenazadas, o bien por la frecuencia con que se han localizado aves electrocutadas en las mismas de acuerdo con la base de datos sobre accidentes en líneas eléctricas de que dispone el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

De acuerdo con el Decreto 336/2011, de 10 de mayo, de reestructuración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad tiene atribuida la competencia de dirigir las actuaciones en materia de fauna autóctona y alóctona, así como gestionar las medidas en materia de especies protegidas y amenazadas de la fauna y coordinar las acciones de conservación y gestión de la fauna protegida que se ejecuten en el territorio de Cataluña.

En uso de las facultades que me otorga el mencionado Decreto y, a propuesta de la Subdirección General de Biodiversidad,

RESUELVO:

—1 Determinar las líneas eléctricas aéreas de alta tensión incluidas en las zonas de protección aprobadas mediante la Resolución MAH/3627/2010, de 25 de octubre, que no se ajusten a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, las cuales se relacionan en el anexo 1. Los titulares de estas líneas deben presentar el correspondiente proyecto de adaptación al departamento competente en materia de energía, en el plazo de un año desde la notificación de la presente Resolución.

—2 Determinar la prioridad de ejecución de los proyectos de adaptación de cada una de las líneas relacionadas en el anexo 1, de acuerdo con las fases que se establecen en el anexo 2.

—3 Mediante resolución se podrá ampliar la relación de líneas eléctricas de distribución existentes en las zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, establecida en el anexo 1 de la presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca Alimentación y Medio Natural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Barcelona, 11 de junio de 2012

JOSEP ESCORIHUELA MESTRE
Director general del Medio Natural y Biodiversidad

ANEXO 1

Listado de las líneas eléctricas existentes dentro de las zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones establecidas y que forman parte de las fases 1, 2 y 3

Fase	Línea	Compañía
1	Vertedero Montoliu de Lleida	Ayuntamiento de Montoliu de Lleida
1	Adrall	Endesa
1	Agramunt	Endesa
1	Albatarrec	Endesa
1	Alcover	Endesa
1	Algodone.1	Endesa
1	Almoster	Endesa
1	Amcomlib	Endesa
1	Amposta2	Endesa
1	Armentera	Endesa
1	Artes1	Endesa
1	Artesa_1	Endesa
1	Avinyonet2	Endesa
1	Baixebre2	Endesa
1	Bartomeu1	Endesa
1	Bellpuig.1	Endesa
1	Benifallet	Endesa
1	Bisbal.	Endesa
1	Boades-S.V	Endesa
1	Bonsol	Endesa
1	Cabiscol	Endesa
1	Caldes1	Endesa
1	Camara	Endesa
1	Camarles	Endesa
1	Cambrils1	Endesa
1	Canduran	Endesa
1	Castellar4	Endesa

Fase	Línea	Compañía
1	Castello.	Endesa
1	Castellon.	Endesa
1	Castellvi	Endesa
1	Circunv.2	Endesa
1	Congost1	Endesa
1	Coperativa	Endesa
1	Elmila	Endesa
1	Espluga	Endesa
1	Fatarella	Endesa
1	Fmequinenz	Endesa
1	Fontllonga	Endesa
1	Fpoligon2	Endesa
1	Froquetas	Endesa
1	Fs.Llorens	Endesa
1	Gamesa	Endesa
1	Garriga	Endesa
1	Gelida2	Endesa
1	Gorgs2	Endesa
1	Granollers	Endesa
1	Griffi	Endesa
1	Guissona	Endesa
1	Guissona.1	Endesa
1	Isona	Endesa
1	Ivars	Endesa
1	Lamiliana	Endesa
1	Lat La Bastida (101)	Agri-Energia Eléctrica, S.A.
1	Lescases	Endesa
1	Llevant2	Endesa
1	Loclot	Endesa
1	Marcetes	Endesa
1	Margarola	Endesa
1	Masdenverg	Endesa
1	Massanet2	Endesa
1	Mora2.1	Endesa
1	Moraebre	Endesa
1	Nonaspe	Endesa
1	Pacs1	Endesa
1	Palaureig4	Endesa
1	Pals1	Endesa
1	Pau	Endesa
1	Pinar2	Endesa
1	Priorat1	Endesa
1	Raimat1	Endesa
1	Rapital	Endesa

Fase	Línea	Compañía
1	Regants	Endesa
1	Renfel	Endesa
1	Romana1	Endesa
1	S. Fruitos2	Endesa
1	S. Jaume	Endesa
1	S. Lloren.	Endesa
1	S. Llorenc	Endesa
1	S. Oliva	Endesa
1	S. Sadurni3	Endesa
1	S. Vicens1	Endesa
1	Salomol	Endesa
1	Salomo2	Endesa
1	Salomo3	Endesa
1	Sancarles	Endesa
1	Santaanna	Endesa
1	Sarroca	Endesa
1	Senilles	Endesa
1	Senterada	Endesa
1	Sentmenat2	Endesa
1	Smbanyeres	Endesa
1	Sos.Fecsa	Endesa
1	St. Barbara	Endesa
1	Tarragon.2	Endesa
1	Tarregal	Endesa
1	Tremp1	Endesa
1	Vacarisses	Endesa
1	Valentins	Endesa
1	Vallmoll4	Endesa
1	Vallmoll5	Endesa
1	Valls1	Endesa
1	Vedrunes2	Endesa
1	Vimbodi	Endesa
2	Albons	Endesa
2	Alcasa	Endesa
2	Aldover	Endesa
2	Ametllap1	Endesa
2	Ametllap2	Endesa
2	Ampostal	Endesa
2	Arboc1	Endesa
2	Arboc2	Endesa
2	Artes2	Endesa
2	Ave6	Endesa
2	Avinyo	Endesa
2	Avinyonet1	Endesa
2	Beguepar1	Endesa

Fase	Línea	Compañía
2	Begueparc2	Endesa
2	Bonsaires1	Endesa
2	Bufalvent1	Endesa
2	C. Emisor	Endesa
2	C. Olivella	Endesa
2	C. Prunera1	Endesa
2	C. Prunera2	Endesa
2	C. Torrella	Endesa
2	Calaf	Endesa
2	Caldes	Endesa
2	Caldes3	Endesa
2	Cambrils2	Endesa
2	Canalet	Endesa
2	Canamell2	Endesa
2	Canbas1	Endesa
2	Canbas2	Endesa
2	Canbatlle2	Endesa
2	Canboada1	Endesa
2	Canboada2	Endesa
2	Cancastell	Endesa
2	Canferrer	Endesa
2	Canovelles	Endesa
2	Canroca	Endesa
2	Canvolart2	Endesa
2	Cardedeu1	Endesa
2	Carme	Endesa
2	Castellar5	Endesa
2	Castellar6	Endesa
2	Castelld.1	Endesa
2	Castelld.2	Endesa
2	Castellgal	Endesa
2	Castell.1	Endesa
2	Castell.2	Endesa
2	Circunv.S.	Endesa
2	Collada2	Endesa
2	Corbera	Endesa
2	Cpanyella1	Endesa
2	Cpanyella2	Endesa
2	Cubelles.1	Endesa
2	Cubelles.2	Endesa
2	Elbruc	Endesa
2	Escala	Endesa
2	Fai	Endesa
2	Fcastella2	Endesa
2	Fcastellar	Endesa

Fase	Línea	Compañía
2	Ffontvella	Endesa
2	Fgranolle1	Endesa
2	Fgranolle2	Endesa
2	Figueres3	Endesa
2	Fontpined2	Endesa
2	Fpalau1	Endesa
2	Fpalau2	Endesa
2	Francoli2	Endesa
2	Fterrassa	Endesa
2	Funcosa	Endesa
2	Gallecs1	Endesa
2	Gallecs2	Endesa
2	Garraf1	Endesa
2	Gavet-Terr	Endesa
2	Gelida1	Endesa
2	Gelida3	Endesa
2	Gorgs1	Endesa
2	Guardiola1	Endesa
2	Idiada1	Endesa
2	Idiada2	Endesa
2	Igualada1	Endesa
2	Intexto	Endesa
2	Juncoses1	Endesa
2	Juncoses2	Endesa
2	L. Carpes.1	Endesa
2	Lallacuna	Endesa
2	Lapots	Endesa
2	Laselva	Endesa
2	Llagosta	Endesa
2	Llerona1	Endesa
2	Llissam	Endesa
2	Llissav	Endesa
2	M. Reco1	Endesa
2	M. Reco2	Endesa
2	Marata	Endesa
2	Masgall	Endesa
2	Masquefa1	Endesa
2	Masquefa2	Endesa
2	Massanet1	Endesa
2	Miravet	Endesa
2	Moia	Endesa
2	Moianessa	Endesa
2	Mollet1	Endesa
2	Monistrol1	Endesa
2	Monistrol2	Endesa

Fase	Línea	Compañía
2	Monjos1	Endesa
2	Monjos2	Endesa
2	Monnars2	Endesa
2	Montblanc1	Endesa
2	Montblanc2	Endesa
2	Montornes	Endesa
2	Mora1.1	Endesa
2	Mora2	Endesa
2	Mora3	Endesa
2	Mora4	Endesa
2	Morell2	Endesa
2	Navarcles	Endesa
2	Nulles	Endesa
2	P. Bruguera2	Endesa
2	Pals2	Endesa
2	Papelera	Endesa
2	Parets1	Endesa
2	Parets2	Endesa
2	Periodico1	Endesa
2	Periodico2	Endesa
2	Piera	Endesa
2	Pobles	Endesa
2	Priorat2	Endesa
2	Provasa1	Endesa
2	Provasa2	Endesa
2	Rapita	Endesa
2	Ravalllet	Endesa
2	Renfe2	Endesa
2	Riells	Endesa
2	Roquetes	Endesa
2	Roses1	Endesa
2	Roses2	Endesa
2	S. Climent	Endesa
2	S. Llorenc.	Endesa
2	S. Llorenc1	Endesa
2	S. Llorenc2	Endesa
2	S. P. Riudeb	Endesa
2	S. Perpetua	Endesa
2	S. Quinti	Endesa
2	S. Vicens2	Endesa
2	Sabadell11	Endesa
2	Sabadell12	Endesa
2	Salelles	Endesa
2	Sanatorio	Endesa
2	Segre1.1	Endesa

Fase	Línea	Compañía
2	Sentmena12	Endesa
2	Sentmenat1	Endesa
2	Sta. Oliva1	Endesa
2	Sta. Oliva2	Endesa
2	Stacoloma	Endesa
2	Stllorens	Endesa
2	Tarroja	Endesa
2	Teixeta1	Endesa
2	Teixeta2	Endesa
2	Tenes2	Endesa
2	Tordera.2	Endesa
2	Torrela.1	Endesa
2	Valeria	Endesa
2	Vallbona.2	Endesa
2	Vallesana	Endesa
2	Vallir.1	Endesa
2	Vallirana1	Endesa
2	Vallirana2	Endesa
2	Vallmoll2	Endesa
2	Vallmoll3	Endesa
2	Valls1.	Endesa
2	Valls2.	Endesa
2	Vilafran.1	Endesa
2	Vilafran1	Endesa
2	Vilafran2	Endesa
2	Vnva.Cami2	Endesa
3	22-137	Electra del Cardener, SA
3	Abrera.2	Endesa
3	Aiguamolls	Endesa
3	Algodone.2	Endesa
3	Canvolart1	Endesa
3	Cardona3	Endesa
3	Cdbr159	Endesa
3	Colera	Endesa
3	Corbatera1	Endesa
3	Escales	Endesa
3	Esquirol2	Endesa
3	Fcastell	Endesa
3	Francoli1	Endesa
3	Fribes	Endesa
3	Guissona2	Endesa
3	Igualada2	Endesa
3	Isona.	Endesa
3	Lanou	Endesa

Fase	Línea	Compañía
3	Lasalle	Endesa
3	Lat El Tiro (061)	Agri-Energia Eléctrica, SA
3	Lat-247	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lat-303	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lat-323	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lbt Borgonyà (005)	Agri-Energia Eléctrica, SA
3	Línia A Pt Depuradora (H-8886-Rlt)	Eléctrica Serosense Distribuidora, SL
3	Melosal	Endesa
3	Mequinzenza	Endesa
3	Montargull	Endesa
3	Montbrio	Endesa
3	Piera.1	Endesa
3	Puigcerda	Endesa
3	Riegos	Endesa
3	S. Joan.2	Endesa
3	Sabadell.1	Endesa
3	Sabadell.2	Endesa
3	Salou4	Endesa
3	Santpere.	Endesa
3	Socorro	Endesa
3	Soses	Endesa
3	Torroella	Endesa
3	Tunel	Endesa

ANEXO 2

Fases de ejecución

Fase 1: líneas con prioridad de adaptación de primer grado. Son las líneas de riesgo máximo donde ya se ha detectado la muerte por electrocución de algún ejemplar de especies amenazadas, o de tres o más aves de cualquier especie. También se incluyen aquellas líneas que atraviesan en más de 110 m territorios de águila perdicera con una elevada tasa de mortalidad y donde al mismo tiempo se ha localizado electrocutada alguna ave de cualquier otra especie.

Los proyectos correspondientes a estas líneas son los primeros que se deberán ejecutar, una vez sean aprobados por el órgano competente, y de acuerdo con la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de inversiones establecido en la disposición adicional única del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

Fase 2: líneas con prioridad de adaptación de segundo grado. Son las líneas de riesgo elevado donde se han localizado electrocutados dos pájaros de cualquier especie. También se incluyen las líneas que atraviesan en más de 110 m territorios de águila perdicera con una elevada tasa de mortalidad, pero donde no se ha encontrado ninguna ave electrocutada.

Los proyectos correspondientes a estas líneas son los segundos que se deberán ejecutar, una vez sean aprobados por el órgano competente, y de acuerdo con la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de inversiones establecido en la disposición adicional única del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, y una vez esté completamente finalizada la ejecución de los proyectos de las líneas con prioridad de adaptación de primer grado.

Fase 3: líneas con prioridad de adaptación de tercer grado. Son aquellas líneas de riesgo bajo para especies amenazadas pero donde se ha detectado una ave electrocutada de cualquier especie. También se incluyen las líneas que atraviesan territorios de águila perdicera con una elevada tasa de mortalidad, pero únicamente en menos de 110 m de su trazado.

Los proyectos correspondientes a estas líneas son los terceros que se deberán ejecutar, una vez sean aprobados por el órgano competente, y de acuerdo con la disponibilidad de la financiación prevista en el Plan de inversiones establecido en la disposición adicional única del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, y una vez esté completamente finalizada la ejecución de los proyectos de las líneas con prioridad de adaptación de primero y segundo grado.

(12.160.057)
