




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Exterior,  
Relacions Institucionals i Transparència  
**Direcció General  
de Participació Ciutadana  
i Processos Electorals**

# **Darreres concrecions dels criteris tècnics relatius a ventilació, neteja i desinfecció i cartelleria**

v1.0  
28/01/2021

**14 F  
2021**

Eleccions  
al Parlament  
de Catalunya



**Sub-direcció General de Processos Electorals i Democràcia Directa**

Oficina de seguretat COVID-19

## Darreres concrecions dels criteris tècnics relatius a ventilació, neteja i desinfecció i cartelleria

En el present document només s'inclouen els punts que han estat actualitzats per l'autoritat sanitària. Per a més informació consulteu el web Parlament2021, [apartat COVID-19](#).

---

### 1. Llistat orientatiu dels ítems a tenir en compte en l'adequació dels locals electorals

---

#### Qüestions generals del local electoral

- S'ha de garantir una **ventilació constant i adequada** del local electoral amb les portes i finestres obertes sempre. En cas que les condicions climatològiques no permetin mantenir les finestres obertes, els locals s'hauran de ventilar amb la freqüència necessària per aconseguir el cabal mínim d'aire exterior per segon i persona indicats.

#### Indicacions de ventilació desenvolupades:

- Cal assegurar un cabal mínim d'aire exterior de 12,5 litres per segon i persona.
- Es ventilaran els espais abans del seu ús el dia de la votació, durant una hora com a mínim, i es ventilaran després del tancament, ja sigui durant la mateixa jornada o el dia posterior.
- Per tal que la ventilació sigui efectiva, convé provocar fluxos d'aire entre finestres o entre portes i finestres, obrint finestres o portes que es trobin oposades entre sí per tal que corri l'aire, aconseguint una ventilació creuada, de forma que facin un escombrat de l'aire interior i es renovi amb l'aire exterior.
- Els lavabos cal que estiguin permanentment ben ventilats. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d'aire és recomanable que sigui ininterrompuda, tot i tenir en compte els límits de funcionament d'aquests equips.

#### Senyalística i cartelleria

- Respecte el **material de senyalística** necessari, s'afegeix un cartell:
  - 1 cartell "Baixeu la tapa i descarregueu després" per a cada lavabo

#### Neteja i desinfecció

#### Indicacions de neteja i desinfecció desenvolupades:

- Cal incidir especialment en la **neteja i desinfecció de tots aquells elements amb els que pot haver contacte amb les mans**: interruptors i timbres, manetes i poms de portes, finestres, baranes i passamans, taules, cadires, ordinadors (sobretot teclats i ratolins), utensilis d'oficina, màquines expenedores si n'hi ha (es recomana que només les utilitzin les persones de les meses i el personal relacionat amb l'organització) i

qualsevol altre superfície o punts de contacte freqüent amb les mans. Si l'accés es pot fer amb ascensors, es recomanarà que només els utilitzin les persones vulnerables, amb acompanyant si és necessari, i no els usaran més d'una persona al mateix temps, excepte que siguin de la mateixa bombolla. Es realitzarà també una neteja i desinfecció del local abans de la jornada electoral, incidint en els punts de més contacte amb les mans, com poms de porta i botons, i es mantindran si és possible amb la porta oberta per garantir la seva ventilació.

- S'han de **desinfectar cada 2 hores les superfícies de les taules** (taules de votació, de paperetes o d'altres usos) i els objectes o punts de contacte de mans que hi pugui haver, incloses les safates per col·locar-hi el document oficial d'identificació, i les superfícies de contacte de les cabines de votació, els objectes, taulell o llocs de contacte amb les mans.
- Cal incidir especialment en **la neteja i desinfecció dels lavabos en els punts de més contacte amb les mans**, com aixetes, poms de portes, interruptors, eixugamans, etc. Cal assegurar la dotació de sabó i/o gel hidroalcohòlic per garantir l'adequada higiene de mans en tot moment. Es recomana indicar que quan es faci ús dels inodors, es tanqui la tapa abans de la descàrrega de l'aigua de la cisterna.